

Uzupełnienie do zapytania ofertowego

W związku z pytaniami zadanymi przez oferentów uzupełnia się, po konsultacji z projektantem, zapytanie ofertowe dotyczące zadania „Otwarta Strefa Aktywności”

1. Wśród urządzeń przewidzianych do instalacji w ramach Otwartej Strefy Aktywności jest do posadowienia zestaw zręcznościowy drabinki, pochodzący z grupy popularnie nazywanych urządzeń street workout, dla którego obowiązują normy serii PN EN 16630: 2015 wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. W przypadku przekroczenia wysokości swobodnego upadku wynoszącego 150 cm, trawa nie spełnia wymogów nawierzchni bezpiecznej, a tak jest w przypadku proponowanego zestawu. W związku z powyższym pytanie do Zamawiającego, czy Zamawiający przewiduje w ramach zadania wykonanie przez Wykonawcę nawierzchni bezpiecznej, np. koryta piaskowego leżącego w strefie bezpieczeństwa urządzenia o wymaganej głębokości min. 20 cm.
 - Ponieważ w zamówieniu projektowym nie była sprecyzowana nawierzchnia bezpieczna, rozwiązania szczegółowe zostaje w gestii Wykonawcy
2. W dokumentacji stanowiącej załączniki do zapytania zostało określone, że zamówienie obejmuje dostawę i montaż dwóch tablic informacyjnych. Prosimy o określenie, jakie tablice Zamawiający przewiduje. Czy chodzi tu o tablicę informacyjną odnośnie zasad korzystania z terenu otwartej strefy aktywności oraz tablicę z informacją o programie, z jakiego inwestycja została dofinansowana? W przypadku wymogu tablicy z informacją odnośnie dofinansowania, prosimy o podanie wielkości planszy, na której musi znaleźć się powyższa informacja.
 - Ponieważ w zamówieniu projektowym nie była sprecyzowana treść tablic informacyjnych, rozwiązania szczegółowe pozostawiam Wykonawcy
3. Czy dopuszczają Państwo wykonanie drabinek zręcznościowych ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo?
4. Czy dopuszczają Państwo wykonanie kosza na śmieci z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo?
5. Czy dopuszczają Państwo wykonanie stojaka na rowery ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo?
Projektant wyraża zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych odnośnie pytań 3,4,5.

W pkt.2 zapytanie ofertowego, w opisie przedmiotu zamówienia został omyłkowo wpisany „stół do gry w szachy” – powinien być „stół do gry w ping-ponga” zgodnie z projektem robót. Nasadzenie zieleni – 10 szt. tuja szmaragdowa – nie wstępuje.

W związku z powyższymi zmianami przesuwa się termin składania ofert do dnia 10.02.2020r. do godz. 10⁰⁰